

施工仕様一覧表

制改訂履歴	改訂内容
2012年7月	初版 発行
2013年10月改訂 △	<p>【改訂理由】 施工品質をより高め、適用範囲を広げるため、巻付け耐火被覆工法に使用する耐火認定の改訂を行いました。 2013年10月改訂版の巻付け耐火被覆材施工一覧表の中で、変更表示 △ のついた部分が改訂箇所です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・柱2、3時間の材料厚さ60mmを厚さ65mmにて認定取り直したため、認定番号変更。 FP120CN-0203 → FP120CN-0407 FP180CN-0088 → FP180CN-0408 ・ALC,PC合成梁3時間の材料厚さ60mmを厚さ65mmにて認定取り直したため、認定番号変更。 FP180BM-0187 → FP180BM-0320 ・梁1、2時間(H-400×200×8×13)認定書の記載内容を読み替えのため、認定番号変更。 FP060BM-0009 → FP060BM-0292 FP120BM-0010 → FP120BM-0294 ・梁3時間の認定番号追加。(H-148×100×6×9 2層張り) FP180BM-0327 ・直張り梁2時間の材料厚さ60mmを厚さ65mmにて認定取り直したため、認定番号変更。 FP120BM-0153 → FP120BM-0254 (耐風仕様の2時間についても同時に変更。)