

標準施工仕様一覧表

改訂履歴	改訂内容
2012年7月	初版 発行
2013年10月改訂	<p>【改訂理由】 施工品質をより高め、適用範囲を広げるため、巻付け耐火被覆工法に使用する耐火認定の改訂を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・柱2、3時間の材料厚さ60mmを厚さ65mmにて認定取り直したため、認定番号変更。 FP120CN-0203 → FP120CN-0407 FP180CN-0088 → FP180CN-0408 ・ALC,PC合成梁3時間の材料厚さ60mmを厚さ65mmにて認定取り直したため、認定番号変更。 FP180BM-0187 → FP180BM-0320 ・梁1、2時間(H-400×200×8×13)認定書の記載内容を読み替えのため、認定番号変更。 FP060BM-0009 → FP060BM-0292 FP120BM-0010 → FP120BM-0294 ・梁3時間の認定番号追加。(H-148×100×6×9 2層張り) FP180BM-0327 ・直張り梁2時間の材料厚さ60mmを厚さ65mmにて認定取り直したため、認定番号変更。 FP120BM-0153 → FP120BM-0254 (耐風仕様の2時間についても同時に変更。)
2019年8月改訂	<p>【改訂理由】 認定毎に異なっていたピンの本数を統一したことや、床への設置長さや壁への折返し長さなどを共通化行いました。また、CFT柱の認定の追加や、押出し成形板、サンドイッチパネル外壁との合成耐火認定は、外壁メーカーの方で新たに認定を取得しているため削除しました。なお、名称も「施工仕様一覧表」から「標準施工仕様一覧表」へ変更を行いました。</p> <p>柱単体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・縦目地面への固定ピンの留付け本数を5本に統一。 ・CFT構造2、3時間の認定番号を追加。 ・2時間：FP120CN-0776、3時間：FP180CN-0285-1 <p>柱合成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・壁への留付け本数を4本に統一。 ・押出し成形板、サンドイッチパネル外壁の耐火認定削除。 <p>梁単体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上フランジへの固定ピンの留付け本数を5本に統一。 ・床スラブへの接地長さを、被覆厚さ20、40mmは接地長さ40mm、被覆厚さ65mmは接地長さ65mmに統一。(一部の認定を除く) <p>梁合成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上フランジへの固定ピンの留付け本数を5本に、壁への留付け本数は4本に統一。 ・床スラブへの接地長さを、被覆厚さ20、40mmは接地長さ40mm、被覆厚さ65mmは接地長さ65mmに統一。(一部の認定を除く)

改訂履歴	改訂内容																																												
2019年12月改訂	<p>【改訂理由】 各合成構造の共通適用事項において、「・壁厚さ:記載寸法以下」から「・壁厚さ:記載寸法以上」に誤記修正を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修正箇所 柱合成 : 角柱、丸柱(ALC、合成構造)、H柱(ALC、PC合成構造) はり合成 : はり(ALC合成構造)、はり(PC構造) 耐風仕様 : はり(ALC、PC合成構造) 																																												
2022年10月改訂	<p>【改訂理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助ピンの定義を変更しました。これまで補助ピンは「認定上必要なピンではなく、補助等の目的で施す」としておりましたが、下記の条件では「認定上必要なピン」となりました。 <ul style="list-style-type: none"> ・柱構造 全厚さ共通で、巻付け方向の留付け材間隔が1,950mmを超える場合 (□-450×450以上、Φ450以上、H-450×450以上が目安) ・はり構造 厚さが20、40mmの場合、25、40mm(高密度)の場合 巻付け方向の留付け材間隔が2,440mmを超える場合(はり高さが900mm以上が目安) 厚さが65mmの場合 巻付け方向の留付け材間隔が1,650mmを超える場合(はり高さが600mm以上が目安) ・はり高密度品に対応する頁を新たに設けました。 ・はりALC合成箱貼りの鉄骨寸法制限なし認定(FP060BM-9343)の壁へのビス留付本数を4本→5本に変更しました。 ・はりALC合成8の字貼り認定(FP060BM-9343)の上フランジへの固定ピンの留付本数と壁へのビス留付本数を4本→5本に変更しました。 																																												
2023年12月改訂	<p>【改訂理由】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認定番号の変更 既存の耐火認定番号のほとんどが、枝番が付加された番号や新番号に変更されました。認定番号変更により、使用できる鋼材種が増えた一方で一部の認定では使用できる鋼材寸法が変わるなど認定の内容が変わっています。また旧法認定と言われる9000番台の認定番号が削除され、小部材の新たな認定番号に変わりました。 <table border="1" data-bbox="443 1541 1378 2089"> <thead> <tr> <th>部位</th> <th>構造</th> <th>耐火時間</th> <th>新番号</th> <th>旧番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">柱</td> <td rowspan="6">単体</td> <td rowspan="3">1時間</td> <td>FP060CN-0406-1</td> <td>FP060CN-0406</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0005-1</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0922</td> <td>FP060CN-9390</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0921</td> <td>FP060CN-9392</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0504-1</td> <td>FP060CN-0243</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2時間</td> <td>FP120CN-0157-1</td> <td>FP120CN-0157</td> </tr> <tr> <td>FP120CN-0407-1</td> <td>FP120CN-0407</td> </tr> <tr> <td>FP120CN-0007-1</td> <td>FP120CN-0007</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3時間</td> <td>FP120CN-0776-2</td> <td>FP120CN-0776</td> </tr> <tr> <td>FP180CN-0285-3</td> <td>FP180CN-0285-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">合成</td> <td rowspan="6">1時間</td> <td>FP180CN-0408-1</td> <td>FP180CN-0408</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0029-1</td> <td>FP060CN-0029</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0505-1</td> <td>FP060CN-0206</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0934</td> <td>FP060CN-9393</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0933</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>FP060CN-0160-1</td> <td>FP060CN-0160</td> </tr> </tbody> </table>	部位	構造	耐火時間	新番号	旧番号	柱	単体	1時間	FP060CN-0406-1	FP060CN-0406	FP060CN-0005-1	—	FP060CN-0922	FP060CN-9390	FP060CN-0921	FP060CN-9392	FP060CN-0504-1	FP060CN-0243	2時間	FP120CN-0157-1	FP120CN-0157	FP120CN-0407-1	FP120CN-0407	FP120CN-0007-1	FP120CN-0007	3時間	FP120CN-0776-2	FP120CN-0776	FP180CN-0285-3	FP180CN-0285-1	合成	1時間	FP180CN-0408-1	FP180CN-0408	FP060CN-0029-1	FP060CN-0029	FP060CN-0505-1	FP060CN-0206	FP060CN-0934	FP060CN-9393	FP060CN-0933	—	FP060CN-0160-1	FP060CN-0160
部位	構造	耐火時間	新番号	旧番号																																									
柱	単体	1時間	FP060CN-0406-1	FP060CN-0406																																									
			FP060CN-0005-1	—																																									
			FP060CN-0922	FP060CN-9390																																									
		FP060CN-0921	FP060CN-9392																																										
		FP060CN-0504-1	FP060CN-0243																																										
		2時間	FP120CN-0157-1	FP120CN-0157																																									
	FP120CN-0407-1		FP120CN-0407																																										
	FP120CN-0007-1		FP120CN-0007																																										
	3時間	FP120CN-0776-2	FP120CN-0776																																										
FP180CN-0285-3		FP180CN-0285-1																																											
合成	1時間	FP180CN-0408-1	FP180CN-0408																																										
		FP060CN-0029-1	FP060CN-0029																																										
		FP060CN-0505-1	FP060CN-0206																																										
		FP060CN-0934	FP060CN-9393																																										
		FP060CN-0933	—																																										
		FP060CN-0160-1	FP060CN-0160																																										

			FP060CN-0175-1 FP060CN-0146-1	FP060CN-0175 FP060CN-0146	
		2時間	FP120CN-0506-1 FP120CN-0151-1	FP120CN-0163 FP120CN-0151	
はり	単体	1時間	FP060BM-0047-1 FP060BM-0672 FP060BM-0671 FP060BM-0009-1 FP060BM-0159-1	FP060BM-0047 FP060BM-9341 — — FP060BM-0159	
		2時間	FP120BM-0481-1 FP120BM-0010-1 FP120BM-0253-2 FP120BM-0220-1 FP120BM-0254-1	FP120BM-0481 FP120BM-0294 FP120BM-0253 FP120BM-0220 FP120BM-0254	
		3時間	FP180BM-0255-1 FP180BM-0327-1 FP180BM-0677	FP180BM-0255 FP180BM-0327 —	
		1時間	FP060BM-0680 FP060BM-0679 — FP060BM-0049-1 FP060BM-0196-1 —	FP060BM-9343 — FP060BM-0004 FP060BM-0049 FP060BM-0196 FP060BM-0124	
		2時間	FP120BM-0319-1 FP120BM-0212-2 FP120BM-0182-1 FP120BM-0062-1	FP120BM-0058 FP120BM-0212 FP120BM-0182 FP120BM-0062	
		3時間	FP180BM-0320-1	FP180BM-0320	
		合成			

- ・柱合成
 - ・2頁に掲載していたものを1頁に纏めました。
- ・はり単体
 - ・鋼種の列を追加しました。400N級鋼材とそれ以外の鋼材では、同じ認定番号でも使用できる鉄骨寸法が異なります。
 - ・8の字貼りは削除しました。
 - ・直貼りの頁を新設しました。
- ・はり合成
 - ・2頁に掲載していたものを1頁に纏めました。
 - ・8の字貼りは削除しました。
 - ・直貼りの頁を新設しました。