

第2 柱の構造方法

三

ニ 鉄骨に次に該当する防火被覆が設けられたもの

(1) 吹付け厚さが35 mm以上の吹付けロックウール（かさ比重が0.3以上のものに限る。）

第4 はりの構造方法

三

ニ 鉄骨に次に該当する防火被覆が設けられたもの

(1) 第2第三号ニ(1)又は(2)に該当するもの